

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС**УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ****Типы, конструкция и размеры**

Дата введения 2002-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на узлы крепления подвесок к трубопроводам ТЭС и АЭС и устанавливает общую конструкцию узла, область применения, возможные варианты присоединения тяг, основные размеры, допускаемые нагрузки на тяги подвесок.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ОСТ 24.125.102-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Вилки. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.103-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Серьги. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.113-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.116-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые с траверсой. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.118-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески хомутовые на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.122-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные хомутовые на опорной балке. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.125-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески приварные на опорной балке с проушинами. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.126-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Подвески пружинные приварные на опорной балке. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.127-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Блоки хомутовые для вертикальных трубопроводов. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.130-01 Подвески трубопроводов ТЭС и АЭС. Упоры. Конструкция и размеры

3 Типы, конструкция и размеры

3.1 Типы конструкций узлов крепления подвесок, область применения и условные обозначения узлов для разных трубопроводов даны в таблице 1. Обозначение типа узла крепления состоит из двух цифр: первая цифра обозначает тип конструкции по таблице 1, вторая – тип трубопровода. Типы трубопроводов в зависимости от материала и способа изготовления труб приведены в таблице 2.

3.2 Возможные варианты исполнения узла крепления подвески, допускаемые нагрузки и основные размеры приведены в таблицах 3–13.

Для типов узлов крепления 24, 41, 42, 43, 64 вся необходимая информация о вариантах исполнений приведена в стандартах на эти узлы (ОСТ 24.125.116, ОСТ 24.125.122, ОСТ 24.125.126). Заказ этих узлов должен производиться по соответствующим стандартам.

3.3 Пример условного обозначения узла крепления подвески горизонтального трубопровода исполнения 155 из стали 15X1M1Ф размером $D_a \times s = 377 \times 70$ мм на параметры среды $p = 25,5$ МПа, $t = 545$ °С на двух тягах на траверсе без пружин снизу с диаметром тяг $d = 30$ мм:

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСКИ 155 ОСТ 24.125.101

Пример условного обозначения узла крепления подвески вертикального трубопровода исполнения 342 из стали 15ГС размером $D_a \times s = 426 \times 36$ мм на параметры среды $p = 24,0$ МПа, $t = 250$ °С на тягах диаметром $d = 20$ мм:

УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСКИ 342 ОСТ 24.125.101

Таблица 1

Номер узла	Рисунок	Тип узла крепления	Применение		Номер таблицы
			Диаметр трубопровода D_a , мм	Температура среды t_{max} , °С	
1	<p>Подвески хомутовые для горизонтальных трубопроводов</p>	11	57, 76, 108-720, 920	560	3
		12	57-820	440	4
		13	57-325		5
2	<p>Подвески хомутовые с траверсой</p>	24	530-1620	300	ОСТ 24.125.116

Продолжение таблицы 1

Номер узла	Рисунок	Тип узла крепления	Применение		Номер таблицы
			Диаметр трубопровода D_a , мм	Температура среды t_{max} , °C	
3	<p>Подвески хомутовые на опорной балке</p>	31	159-720, 920	560	6
		32	159-820	440	7
		33	159-325		8
4	<p>Подвески пружинные хомутовые на опорной балке</p>	41	159-720, 920	560	ОСТ 24.125.122
		42	159-820	440	
		43	159-325		
5	<p>Подвески приварные на опорной балке с проушинами</p>	54	530-1620	300	9

Продолжение таблицы 1

Номер узла	Рисунок	Тип узла крепления	Применение		Номер таблицы
			Диаметр трубопровода D_a , мм	Температура среды t_{max} , °C	
6	<p>Подвески пружинные приварные на опорной балке</p>	64	530-1620	300	ОСТ 24.125.126
7	<p>Блоки хомутовые для вертикальных трубопроводов</p>	71	57-720, 920	560	10
		72	57-820	440	11
		73	57-325		12
		74	530-820	300	13

Таблица 2

Тип трубопровода	Характеристики труб
1	Хромомолибденованадиевые стали, бесшовные трубы
2	Углеродистые и кремнемарганцовистые стали, бесшовные трубы
3	Аустенитные стали, бесшовные трубы
4	Углеродистые стали, электросварные трубы

Таблица 3 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей. Тип 11
 Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 1 шт.	Серьга поз. 3, 1 шт.	Хомут $b \times s$	A	B	C	E	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 560^\circ\text{C}$ и гидротиспытаниях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.113	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103						
01	57	12	01	01	01	40×6	192	75	50	13	8,8
02	76		02								
03	108		03								
04	133	16	04	02	02	60×6	262	84	60	15	14,7
05			05				01		50	12	8,8
06	159	12	05	01	02	280	280	60	15	14,7	
07		16		02				70	18	23,5	
08		20		03							
09	194	16	06	02	03	80×6	305	60	9	14,7	
10		20		03				70	12	23,5	
11	219	16	07	02	03	80×10	328	98	60	9	14,7
12		20		03					70	12	23,5
13		24		04					80	15	33,3
14	245	16	08	02	05	80×10	345	115	60	9	14,7
15		20		03					70	12	23,5
16		24		04					80	15	33,3
17		30		05					100	26	53,9
18	273	16	09	02	04	100×10	365	115	60	8	14,7
19		20		03					70	11	23,5
20		24		04					80	14	33,3
21		30		05					100	26	53,9

39

5

ОСТ 24.125.101-01

Продолжение таблицы 3

Размеры в миллиметрах

ОСТ 24.125.101-01

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 1 шт.	Серьга поз. 3, 1 шт.	Хомут $b \times s$	A	B	C	E	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 560^\circ\text{C}$ и гидроиспытаниях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.113	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103						
22	325	20	10	03	04	100×10	400	115	70	11	23,5
23		24		04					80	14	33,3
24		30		05					100	26	53,9
25		36		06					141	120	29
26	377	16	11	02	04	80×10	440	115	60	8	14,7
27		20		03					70	11	23,5
28		24	12	04	05	100×20		141	80	5	33,3
29		30		05					100	17	53,9
30		36		06					120	29	78,7
31		16		13					02	04	80×10
32	20	03	70		11	23,5					
33	24	04	80		14	33,3					
34	30	14	05	05	100×20	141	100	17	53,9		
35	36		06				120	29	78,7		
36	42		07				158	160	41	107,9	
37	16		15				02	04	80×10	485	115
38	20	03		70	11	23,5					
39	24	04		80	14	33,3					
40	30	16	05	05	100×20	495	141	100	17		53,9
41	36		06					120	29		78,7
42	42		07					158	160		41

40

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 1 шт.	Серьга поз. 3, 1 шт.	Хомут $b \times s$	A	B	C	E	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 560^\circ\text{C}$ и гидронспытаниях, кН		
			Исполнение по ОСТ 24.125.113	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103								
43	530	24	17	04	05	100×20	525	141	80	5	33,3		
44		30		05					100	17	53,9		
45		36		06					120	29	78,7		
46		42		07					158	160	41	107,9	
47	630	24	18	04	05		100×20	580	141	80	5	33,3	
48		30		05						100	17	53,9	
49		36		06						120	29	78,7	
50		42		07						160	41	107,9	
51		48		08						38	147,1		
52	720	30	19	05	06			100×20	630	158	100	12	53,9
53		36		06			120				24	78,7	
54		42		07			160				41	107,9	
55		48		08		38	147,1						
56		30		05		100	12				53,9		
57	36	06	120	24		78,7							
58	920	42	20	07		06	140×20	730	158		160	41	107,9
59		48		08							38	147,1	

8 Таблица 4 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей. Тип 12

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 1 шт.	Серьга поз. 3, 1 шт.	Хомут $b \times s$	A	B	C	E	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 440^\circ\text{C}$ и гидроиспытаниях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.113	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103						
60	57	12	21	01	01	40×6	172	75	50	13	8,8
61	76		22								
62	89		23								
63	108		24								
64	133	16	25	02	02	60×6	232	84	60	15	14,7
65							260		50	12	8,8
66	159	12	26	01	03	80×6	260	98	60	15	14,7
67		16		02					70	18	23,5
68		20		03					70	18	23,5
69	194	16	27	02	03	80×6	285	98	60	9	14,7
70		20		03					70	12	23,5
71	219	16	28	02	03	100×10	298	98	60	9	14,7
72		20		03					70	12	23,5
73		24		04					80	15	33,3
74	245	16	29	02	04	100×10	315	98	60	9	14,7
75		20		03					70	12	23,5
76		24		04					80	15	33,3
77		30		05					115	100	26

42

ОСТ 24.125.101-01

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 1 шт.	Серьга поз. 3, 1 шт.	Хомут $b \times s$	A	B	C	E	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 440^\circ\text{C}$ и гидротестированиях, кН	
			Исполнение по ОСТ 24.125.113	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103							
78	273	16	30	02	04	100×10	335	115	60	8	14,7	
79		20		03					70	11	23,5	
80		24		04					80	14	33,3	
81		30		05					100	26	53,9	
82	325	20	31	03	05	120×10	370	141	70	11	23,5	
83		24		04					80	14	33,3	
84		30		05					100	26	53,9	
85		36		06					120	29	78,7	
86	377	24	32	04	05	120×10	410	141	80	5	33,3	
87		30		05					100	17	53,9	
88		36		06					120	29	78,7	
89		24		04					80	5	107,9	
90	426	30	33	05	06	120×10	435	141	100	17	53,9	
91		36		06					120	29	78,7	
92		42		07					158	160	41	107,9
93		24		04					80	5	33,3	
94	465	30	34	05	05	120×13	435	141	100	17	53,9	
95		36		06					120	29	78,7	
96		42		07					158	160	41	107,9

43

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 1 шт.	Серьга поз. 3, 1 шт.	Хомут $b \times s$	A	B	C	E	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 440$ °С и гидротестированиях, кН	
			Исполнение по ОСТ 24.125.113	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103							
97	530	24	35	04	05	120×13	550	141	80	5	33,3	
98		30		05					100	17	53,9	
99		36		06					120	29	78,7	
100		42		07	06			158	160	41	107,9	
101	630	24	36	04	05		120×20	600	141	80	5	33,3
102		30		05						100	17	53,9
103		36		06	06				120	29	78,7	
104		42		07					160	41	107,9	
105		48		08					38	147,1		
106	720	30	37	05	06		600	158	100	12	53,9	
107		36		06		120			24	78,7		
108		42		07		160			41	107,9		
109		48		08		38			147,1			
110	820	30	38	05		120×20	650		158	100	12	53,9
111		36		06						120	24	78,7
112		42		07						160	41	107,9
113		48		08						38	147,1	

Таблица 5 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из аустенитных сталей. Тип 13

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 1 шт.	Серьга поз. 3, 1 шт.	Хомут $b \times s$	A	B	C	E	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 440$ °С и гидротестированиях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.113	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103						
114	57	12	39	01	01	40×6	172	75	50	13	8,8
115	76		40								
116	89		41								
117	108		42								
118	133	16	43	02	02	60×6	232	84	60	15	14,7
119							260		50	12	8,8
120	159	12	44	01	02	260	60		15	14,7	
121		16		02			70		18	23,5	
122	219	20	45	03	03	100×10	298	98	60	9	14,7
123		16		02					70	12	23,5
124	20	03	60	9	14,7						
125	245	16	46	02	03	315	70		12	23,5	
126		20		03			80	15	33,3		
127	273	24	47	04	03	335	98	60	9	14,7	
128		16		02				70	12	23,5	
129	20	03	80	15	33,3						
130	24	04	60	9	14,7						
131	325	16	48	02	03	100×10	370	115	100	26	53,9
132		20		03					70	12	23,5
133		24		04					80	15	33,3
134		30		05	04						

ОСТ 24.125.101-01

Таблица 6 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей. Тип 31
Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Опора с траверсой поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	A	B	C	E	L	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 560$ °С и гидроиспытаниях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.118	Исполнение по ОСТ 24.125.102						
135	159	12	01	01	318	155	50	10	658	17,7
136		16		02		153	60	14		29,4
137	194	12	02	01	366	155	50	10		17,7
138		16		02		153	60	14		29,4
139		20		03		151	70	17		47,1
140	219	12	03	01	382	155	50	10		17,7
141		16		02		153	60	14		29,4
142		20		03		151	70	17		47,1
143	245	16	04	02	395	153	60	14		29,4
144		20		03		151	70	17		47,1
145		24		04		149	80	20		66,7

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Опора с траверсой поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	A	B	C	E	L	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 560$ °С и гидротиспытаниях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.118	Исполнение по ОСТ 24.125.102						
146	273	16	05	02	455	194	60	9	760	29,4
147		20		03		192	70	12		47,1
148		24		04		190	80	15		66,7
149	325	16	06	02	491	194	60	9	760	29,4
150		20		03		192	70	12		47,1
151		24		04		190	80	15		66,7
152		30		05		186	100	27		107,9
153	377	20	07	03	525	236	70	11	912	47,1
154		24		04		234	80	14		66,7
155		30		05		230	100	26		107,9
156	426	20	08	03	569	236	70	11	912	47,1
157		24		04		234	80	14		66,7
158		30		05		230	100	26		107,9
159	465	20	09	03	638	276	70	11	985	47,1
160		24		04		274	80	14		66,7
161		30		05		270	100	26		107,9
162		36		06		268	120	38		156,9
163	530	20	10	03	635	276	70	11	1216	47,1
164		24		04		274	80	14		66,7
165		30		05		270	100	26		107,9
166		36		06		268	120	38		156,9

47

Окончание таблицы 6

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Опора с траверсой поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	A	B	C	E	L	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 560$ °С и гидротестированиях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.118	Исполнение по ОСТ 24.125.102						
167	630	20	11	03	705	276	70	11	1216	47,1
168		24		04		274	80	14		66,7
169		30		05		270	100	26		107,9
170		36		06		268	120	38		156,9
171	720	30	12	05	787	314	100	19		107,9
172		36		06		310	120	31		156,9
173		42		07		308	160	49		215,7
174	920	30	13	05	931	314	100	19		107,9
175		36		06		310	120	31		156,9
176		42		07		308	160	49		215,7

Таблица 7 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей. Тип 32
Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Опора с траверсой поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	A	B	C	E	L	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 440^\circ\text{C}$ и гидроиспытаниях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.118	Исполнение по ОСТ 24.125.102						
177	159	12	14	01	297	155	50	10	658	17,7
178		16		02		153	60	14		29,4
179	194	12	15	01	346	155	50	10		17,7
180		16		02		153	60	14		29,4
181		20		03		151	70	17		47,1
182	219	12	16	01	362	155	50	10		17,7
183		16		02		153	60	14		29,4
184		20		03		151	70	17		47,1
185	245	16	17	02	375	153	60	14		29,4
186		20		03		151	70	17		47,1
187		24		04		149	80	20		66,7
188	273	16	18	02	435	194	60	9		760
189		20		03		192	70	12	47,1	
190		24		04		190	80	15	66,7	
191	325	16	19	02	471	194	60	9	29,4	
192		20		03		192	70	12	47,1	
193		24		04		190	80	15	66,7	
194		30		05		186	100	27	107,9	

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Опора с траверсой поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	A	B	C	E	L	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 440^\circ\text{C}$ и гидротестированиях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.118	Исполнение по ОСТ 24.125.102						
195	377	20	20	03	505	236	70	11	912	47,1
196		24		04		234	80	14		66,7
197		30		05		230	100	26		107,9
198	426	20	21	03	549	236	70	11	912	47,1
199		24		04		234	80	14		66,7
200		30		05		230	100	26		107,9
201	465	20	22	03	618	276	70	11	985	47,1
202		24		04		274	80	14		66,7
203		30		05		270	100	26		107,9
204		36		06		268	120	38		156,9
205	530	20	23	03	615	276	70	11	1216	47,1
206		24		04		274	80	14		66,7
207		30		05		270	100	26		107,9
208		36		06		268	120	38		156,9
209	630	20	24	03	685	276	70	11	1216	47,1
210		24		04		274	80	14		66,7
211		30		05		270	100	26		107,9
212		36		06		268	120	38		156,9
213	720	30	25	05	767	314	100	19	1216	107,9
214		36		06		310	120	31		156,9
215		42		07		308	160	49		215,7

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Опора с траверсой поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	A	B	C	E	L	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 440^\circ\text{C}$ и гидроиспытаниях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.118	Исполнение по ОСТ 24.125.102						
216	820	30	26	05	843	314	100	19	1216	107,9
217		36		06		310	120	31		156,9
218		42		07		308	160	49		215,7

Таблица 8 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из аустенитных сталей. Тип 33

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Опора с траверсой поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	A	B	C	E	L	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 440^\circ\text{C}$ и гидроиспытаниях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.118	Исполнение по ОСТ 24.125.102						
219	159	12	27	01	298	155	50	10	658	17,7
220		16		02		153	60	14		29,4
221	219	12	28	01	363	155	50	10	658	17,7
222		16		02		153	60	14		29,4
223		20		03		151	70	17		47,1
224	245	16	29	02	376	153	60	14	658	29,4
225		20		03		151	70	17		47,1
226		*24		04		149	80	20		66,7
227	273	16	30	02	436	194	60	9	760	29,4
228		20		03		192	70	12		47,1
229		24		04		190	80	15		66,7

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Опора с траверсой поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	A	B	C	E	L	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 440$ °С и гидротестированиях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.118	Исполнение по ОСТ 24.125.102						
230	325	16	31	02	472	194	60	9	760	29,4
231		20		03		192	70	12		47,1
232		24		04		190	80	15		66,7
233		30		05		186	100	27		107,9

Таблица 9 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из электросварных труб. Тип 54

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Подвеска приварная на опорной балке, поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	A	B	C	E	L	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 300$ °С и гидротестированиях, кН
			Исполнение по ОСТ 24.125.125	Исполнение по ОСТ 24.125.102						
234	530	20	01	03	560	276	70	11	1215	47,1
235		24		04		274	80	14		66,7
236		30		05		270	100	26		107,9
237		36		06		268	120	38		156,9
238	630	20	01	03	618	276	70	11	1215	47,1
239		24		04		274	80	14		66,7
240		30		05		270	100	26		107,9
241		36		06		268	120	38		156,9
242	720	30	02	05	688	314	100	19	1215	107,9
243		36		06		310	120	31		156,9
244		42		07		308	160	49		215,7

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Подвеска приварная на опорной балке, поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	A	B	C	E	L	Допускаемая нагрузка на узел при температуре среды $t \leq 300^\circ\text{C}$ и гидроиспытаниях, кН				
			Исполнение по ОСТ 24.125.125	Исполнение по ОСТ 24.125.102										
245	820	30	02	05	744	314	100	19	1215	107,9				
246		36		06		310	120	31		156,9				
247		42		07		308	160	49		215,7				
248	920	30		05	798	314	100	19		107,9				
249		36		06		310	120	31		156,9				
250		42		07		308	160	49		215,7				
251	1020	30		03	05	825	314	100		19	1516	107,9		
252		36			06		310	120		31		156,9		
253		42			07		308	160		49		215,7		
254	1220	30			05	936	314	100		19		107,9		
255		36			06		310	120		31		156,9		
256		42			07		308	160		49		215,7		
257	1420	30	04		05	1010	314	100	19	1716		107,9		
258		36			06		310	120	31			156,9		
259		42			07		308	160	49			215,7		
260	1620	30			05	05	1100	314	100			19	1916	107,9
261		36				06		310	120			31		156,9
262		42				07		308	160			49		215,7

Таблица 10 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из хромомолибденованадиевых сталей. Тип 71

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	Серьга поз. 3, 2 шт.	Допускаемая нагрузка на узел, кН				Хомут $b \times s$	B	C	E	L	
						Температура среды, °С									
			Исполнение по ОСТ 24.125.127	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103	560	545	540	515						При гидроиспытаниях
263	57	12	01	01	01	2,7	3,6	4,3	6,9	14,7	60×6	55	50	12	530
264	76		02			3,4	4,6	5,4	8,6	17,7	70×6				570
265	108		03			6,5	8,6	9,8	15,7	80×10	670				
266	133		04			8,8	12,7	14,7	17,7	100×10	710				
267	159	16	05	02	02	12,7	17,7			110×12	51	60	14	760	
268						17,7	20,6	29,4							
269	194	12	06	01	03	17,7				140×12	44	50	11	800	
270		16				19,6	27,5	29,4							
271	219	16	07	02	03	25,5	29,4			160×12	58	60	8	840	
272		20					34,3	40,2	47,1						
273	245	16	08	02	03	29,4				180×20	53	60	8	920	
274		20				47,1									
275		24				50,0	66,7								
276	273	16	09	02	04	28,4	29,4			140×20	75	60	7	970	
277		20	10	03		47,1				200×20					
278		24		04		66,7									
279		30		05		58,8	78,4	92,1	107,9						

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт. Исполнение по ОСТ 24.125.127	Вилка поз. 2, 2 шт. Исполнение по ОСТ 24.125.102	Серьга поз. 3, 2 шт. Исполнение по ОСТ 24.125.103	Допускаемая нагрузка на узел, кН				Хомут $b \times s$	B	C	E	L
						Температура среды, °C			При гидротестах					
						560	545	540						
280	325	20	11	03	04	47,1				200×20	60	70	10	1040
281		24		04		54,9	66,7					80	13	
282		30		05		74,5	87,3	107,9	100			25		
283	377	16	12	02	05	29,4				160×20	70	60	7	1110
284		20		03		33,3	45,1	47,1	70			10		
285		24	04	66,7				250×20	86	80	4			
286	30	05	82,4	107,9			100			16				
287	36	06	110,8	129,4	156,9	120	28							
288	426	16	14	02	04	29,4				160×20	70	60	7	1160
289		20		03		32,4	43,1	47,1	70			10		
290		24	04	66,7				250×20	86	80	4			
291	30	05	79,4	106,9	107,9		100			16				
292	36	06	124,5	156,9	120	28								
293	465	16	16	02	04	29,4				160×20	70	60	7	1220
294		20		03		30,4	41,2	47,1	70			10		
295		24	04	66,7				250×20	86	80	4			
296	30	05	75,5	102,0	107,9		100			16				
297	36	06	110,6	156,9	120	28								

Размеры в миллиметрах

ОСТ 24.125.101-01

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	Серьга поз. 3, 2 шт.	Допускаемая нагрузка на узел, кН				Хомут $b \times s$	B	C	E	L	
						Температура среды, °C									
			Исполнение по ОСТ 24.125.127	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103	560	545	540	515						При гидроиспытаниях
298	530	24	18	04	05	05	29,4	39,2	46,1	66,7	160×20	96	80	4	1330
299							66,7				250×20				
300		30	19				05	06	71,6	97,1		107,9		120	
301											36	20	04		
302	630	24	20	04	06	06	64,7	66,7		250×20				66	100
303								30	21		05	06	64,7		
304		36	22	05						06				107,9	156,9
305								720	42		07	08	172,6		
306	30	22	05	06	107,9	232,4	270,6			294,2				120	23
307								36	23		06	07	156,9		
308	42	22	07	08	172,6	215,7				100				7	
309						48	23	05	06		107,9	156,9	156,9		300×36
310	920	30	23	05	06					107,9				156,9	
311						36	23	06	07		107,9	156,9	300×36		83
312		42	23	07	07					147,1				198,1	

Таблица 11 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из углеродистых и кремнемарганцовистых сталей. Тип 72

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	Серьга поз. 3, 2 шт.	Допускаемая нагрузка на узел, кН				Хомут $b \times s$	B	C	E	L	
						Температура среды, °C									При гидроиспытаниях
						440	360 340 335	300 290 275	250 200 145						
313	57	12	24	01	01	3,9	7,8	9,8	11,7	50×6	50	50	12	490	
314	76		25			3,4	6,9	8,8	9,8	530					
315	89		26			6,2	10,8	12,7	13,7	15,6				60×6	590
316	108		27			8,8	16,6	17,7		60×10	630				
317	133		28			7,8	14,7	17,7		650					
318	159		16			29	02	02	17,7					100×10	51
319		21,6		29,4					60	14					
320		20		40,2	46,1				47,1	70	17				
321	194	12	30	01	03	17,7				80×13	44	50	11	750	
322		16		02		29,4						60	8		
323		20		03		29,4	34,3	37,2	41,2			70	11		
324	219	16	31	02	03	29,4				130×13	58	60	8	780	
325		20		03		47,1						70	11		
326		24		04		51,0	58,8	63,7	66,7			80	14		
327	245	16	32	02	04	29,4				130×13	58	60	8	800	
328		20		03		45,1	47,1					70	11		
329		24		04		52,0	57,9	62,8	80			14			

57

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	Серьга поз. 3, 2 шт.	Допускаемая нагрузка на узел, кН				Хомут $b \times s$	B	C	E	L				
						Температура среды, °С			При гидроиспытаниях									
			Исполнение по ОСТ 24.125.127	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103	440	360 340 335	300 290 275							250 200 145			
330	273	16	33	02	04	29,4				130×13	70	60	7	910				
331		20		03		47,1						70	10					
332		24		04		38,2	66,7					80	13					
333		30		05			70,6	81,4	88,2			98,1	100		25			
334	325	20	34	03		36,3	47,1					70	10	980				
335		24		04			66,7					80	13					
336		30		05			67,7	78,4	85,3			95,1	100		25			
337	377	16	35	02		04	29,4					140×20	60	60	7	1050		
338		20		03			47,1							70	10			
339		24		04			65,7	66,7						80	13			
340		30		05				107,9						100	25			
341	426	16	36	02			04	29,4						140×20	60	60	7	1100
342		20		03	47,1				70	10								
343		24		04	65,7			66,7								80	13	
344		30		05				107,9								100	25	
345		36		06	05			122,6	136,3	153,0	156,9					86	120	

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	Серьга поз. 3, 2 шт.	Допускаемая нагрузка на узел, кН				Хомут $b \times s$	B	C	E	L	
			Исполнение по ОСТ 24.125.127	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103	Температура среды, °C									При гидроиспытаниях
						440	360 340 335	300 290 275	250 200 145						
346	465	16	37	02	04	29,4				140×20	70	60	7	1160	
347		20		03		47,1						70	10		
348		24		04		65,7	66,7					80	13		
349	465	30	38	05	06	107,9				200×20	83	100	11	1100	
350		36		06		137,3	156,9					120	23		
351		42		07			205,9	215,7				160	40		
352	530	20	39	03	04	47,1				140×20	70	70	10	1230	
353		24		04		65,7	66,7					80	13		
354		530	30	40	05	06	107,9				200×20	83	100	7	1170
355	36		06		137,3		156,9			120			23		
356	42		07				205,9	215,7		160			40		
357	630	30	41	05	06	107,9				200×30	83	100	11	1290	
358		36		06		156,9						120	23		
359		42		07		196,1	215,7					160	40		
360		48		08			294,2		37						
361	720	30	42	05	06	107,9				200×30	83	100	11	1380	
362		36		06		156,9						120	23		
363		42		07		196,1	215,7					160	40		
364		48		08			294,2		37						

59

Размеры в миллиметрах

ОСТ 24.125.101-01

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	Серьга поз. 3, 2 шт.	Допускаемая нагрузка на узел, кН				Хомут $b \times s$	B	C	E	L	
						Температура среды, °C			При гидроиспытаниях						
			Исполнение по ОСТ 24.125.127	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103	440	360 340 335	300 290 275							250 200 145
365	820	30	43	05	06	107,9				200×30	83	100	11	1480	
366		36		06		158,9						120	23		
367		42		07		196,1	215,7					160	40		
368		48		08			294,2								37

Таблица 12 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из аустенитных сталей. Тип 73

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый, поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	Серьга поз. 3, 2 шт.	Допускаемая нагрузка на узел, кН				Хомут $b \times s$	B	C	E	L		
						Температура среды, °C			При гидроиспытаниях							
			Исполнение по ОСТ 24.125.127	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103	440	360 340 335	300 290 275							250 200 145	
369	57	12	44	01	01	3,9	7,8	9,8	11,8	50×6	50	50	12	490		
370	76		45			3,4	6,9	8,8	9,8					530		
371	89		46			6,2	10,8	12,7	13,7					15,7	60×6	590
372	108		47			8,8	16,7	17,7		60×10	45			630		
373	133		48			7,8	14,7	17,7						650		
374	159		16			49	02	02	17,7					100×10	51	50
375		20		03	21,6				29,4			60	14			
376		20		03					40,2	46,1	47,1	70	17			

Окончание таблицы 12

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	Серьга поз. 3, 2 шт.	Допускаемая нагрузка на узел, кН					Хомут $b \times s$	B	C	E	L			
						Температура среды, °C				При гидроиспытаниях								
			Исполнение по ОСТ 24.125.127	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103	440	360 340 335	300 290 275	250 200 145									
377	219	12	50	01	02	17,7					130×13	44	50	11	780			
378		16		02		24,5	29,4									58	60	8
379		20		03		47,1												
380	245	16	51	03	24,5	29,4				58		60	8					
381		20				45,1	47,1							70		11		
382		24					52,0	57,9	62,8								80	14
383	273	16	52	02	29,4					58		60	8					
384		20		03	38,2	47,1								58	70	11		
385		24		04		66,7											80	14
386	325	16	53	02	29,4					70		60	8					
387		20		03	36,3	47,1								70	70	11		
388		24		04		66,7											80	14
389		30		05		04	67,6	78,4	85,3		95,1							
									100	25								

61

27

ОСТ 24.125.101-01

Таблица 13 – Варианты выполнения узла крепления подвески для трубопроводов из электросварных труб. Тип 74

Размеры в миллиметрах

Исполнение	Диаметр трубопровода D_a	Диаметр тяги d	Блок хомутовый поз. 1, 1 шт.	Вилка поз. 2, 2 шт.	Серьга поз. 3, 2 шт.	Допускаемая нагрузка на узел, кН				Хомут $b \times s$	B	C	E	L		
			Исполнение по ОСТ 24.125.127	Исполнение по ОСТ 24.125.102	Исполнение по ОСТ 24.125.103	Температура среды, °C									При гидроиспытаниях	
						440	360 340 335	300 290 275	250 200 145							
390	530	20	39	03	04	47,1				140×20	70	70	10	1230		
391		24		04		65,7	66,7		80			13				
392		30	40	05	06	107,9				200×20	83	100	7	1170		
393		36		06		137,3	156,9		120			23				
394		42		07			205,9	215,7				160	40			
395	630	30	41	05		107,9						200×30	83	100	11	1290
396		36		06		156,9								120	23	
397		42		07	196,1	215,7		160	40							
398		48		08		294,2		37								
399	720	30	42	05	107,9				200×30	83	100	11	1380			
400		36		06	156,9						120	23				
401		42		07	196,1	215,7		160			40					
402		48		08		294,2		37								
403	820	30	43	05	107,9				200×30	83	100	11	1480			
404		36		06	156,9						120	23				
405		42		07	196,1	215,7		160			40					
406		48		08		294,2		37								