УДК

Группа Е25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Опоры и подвески станционных трубопроводов
$Ру \leq 40 кгс/см^2$ (4МПа)

ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ С НАПРАВЛЯЮЩИМ ХОМУТОМ

ОСТ 34 263-75

Конструкция и размеры

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 30 декабря 1975 г № 308 срок введения установлен с 01.06.1976 г

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется на скользящие опоры с направляющим хомутом предназначенные для крепления неизолированных трубопроводов тепловых электростанций, наружным диаметром Dн от 57 до 530мм с температурой среды менее 50°С

1.07.76 г. 800111

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры скользящих опор с направляющим хомутом должны соответствовать указанным на черт.1 и 2.



Черт 1