

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т*Опоры и подвески станционных трубопроводов
 $P_y \leq 40 \text{ кгс/см}^2$ (4 МПа)***ОСТ****34 285-75****ПОДВЕСКИ ЖЕСТКИЕ
НА ЛАПАХ***Конструкция и размеры*

*Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР
от 30 декабря 1975 г. № 308 срок введения установлен
с 01.06.1976 г.*

НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ

1. Настоящий стандарт распространяется на жесткие подвески вертикальных трубопроводов тепловых электростанций наружным диаметром D_n от 219 до 1420 мм с температурой среды до 425°C , условным давлением до 40 кгс/см^2 .

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ Совета Министров СССР	
Зарегистрировано и внесено в реестр государственной регистрации	
1.07.76	800133

*Издание официальное**Перепечатка воспрещена*

2. Конструкция и размеры жестких подвесок на лопках должны соответствовать указанному на черт. 1 и в табл. 1 и 2.

