



Примечания:

1. Расстояние между опорами принимать не более 5^м метров
 2. Гнезда в стене после установки опор заделать бетоном М-150 на теплом цементе.
 3. Рекомендуемые размеры „L“ от стены до оси газопровода в таблицах подчеркнуты
 4. Минимальная толщина стены - 380мм
- Размеры опор для крепления газопровода с изоляцией. Размеры в мм

Обозначен.	Расстояние от стены до оси газопровода „L“										
	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Опора	Угол	75x75x8	75x75x8	80x80x8	80x80x8	80x80x8	80x80x8	90x90x8	90x90x8	90x90x8	90x90x8
	l ₁	425	475	525	575	705	755	805	855	905	955
	l ₂	800	850	900	950	1080	1130	1180	1230	1280	1330
	l ₃	300	300	300	300	380	380	380	380	380	380
l ₄	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Вес в кг	7,2	7,65	8,67	9,15	10,45	10,9	11,38	13,4	13,95	14,5	15,05

Размеры опор для крепления газопровода без изоляции. Размеры в мм

Обозначение	Расстояние от стены до оси газопровода „L“											
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
Опора	Угол	70x70x6	70x70x6	70x70x6	75x75x6	75x75x6	75x75x6	75x75x6	75x75x6	80x80x6	80x80x6	80x80x6
	l ₁	375	425	475	525	575	705	755	805	855	905	955
	l ₂	750	800	850	900	950	1080	1130	1180	1230	1280	1330
	l ₃	300	300	300	300	300	380	380	380	380	380	380
l ₄	40	40	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Вес кг	4,78	5,11	5,42	6,10	6,55	9,73	10,20	10,65	11,9	12,35	12,85	13,35

Пример условного обозначения крепления вертикального газопровода с теплоизоляцией Ду300 к кирпичной стене с расстоянием от стены L=500.

Крепление газопровода в-300-500; УКГ-25
тоже без изоляции в-300-500; УКГ-25

3	—	Гайка М20	109,5915-62	4	0,26		
2	УКГ-84	Хомут 300		1	2,11		
1	УКГ-25-01	Консоль		1	78,01	100x80x9-52	
Поз.	Обознач.	Наименование	кол.	Вес	Материал	Примеч.	
Общий вес, кг		Спецификация				УКГ-25	
См. таблицу							

Институт
 Мосгазпроект
 1970г
 Узлы и детали крепления газопроводов
 Крепление вертикального газопровода Ду 300 к кирпичной стене.
 Серия 4 905 +7
 Альбом
 Лист 1
 Всего листов 1